

4
91

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/287
о назначении административного наказания

10152.

109153, г. Москва, Хвалынский б-р, д. 9
(место рассмотрения дела)

государственный инспектор по пожарному надзору районов «Текстильщики», «Рязанский», «Выхино-Жулебино», «Некрасовка» ЮВАО г. Москвы – начальник 1 отдела надзорной деятельности Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве Осокин В.С. в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении (постановление прокурора о возбуждении административного дела) № 1/287 от 01.04.2015г. установил, что юридическим лицом:

наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция единого заказчика района Выхино»

адрес, тел. (факс): 109542, г. Москва, Рязанский пр-т, д.84/2, (495) 919-11-11

идентификационный номер налогоплательщика: 77 №011214106

зарегистрировавший юридическое лицо: Инспекция Федеральной налоговой службы № 21

71618

полномочия законного представителя юридического лица: Лосев Владимир Николаевич

подтверждающий полномочия законного представителя: решение № 2 от 20.02.2013 г.

участника ООО «Дирекция единого заказчика района Выхино»

подтверждающий личность законного представителя: Паспорт 6107 727 953

наименование №2 ОУФМС России по Ханты-мансийскому автономному округу-югре в городе Ханты-Мансийске от 20.02.2013г. №20072.9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не

представитель юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция единого заказчика района Выхино» уведомлен надлежащим образом. На рассмотрение дела об административном правонарушении № 1/287 от 01.04.2015г. явился / не явился.

делу об административном правонарушении по доверенности

представитель юридического лица _____

(Ф.И.О. название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

участствующие в рассмотрении дела об административном правонарушении _____

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

делу об административном правонарушении _____

(указать явился или не явился)

в случае неявки указать, извещены ли участники производства в установленном порядке и причину неявки)

представитель юридического лица по доверенности _____

(фамилия, инициалы)

представителю юридического лица: _____

(фамилия, инициалы)

права и обязанности, предусмотренные п. 4, 6 ст. 28.2, 25.1, 24.2, 24.3, 24.4, 25.4, 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), ст. 51 Кодекса Российской Федерации.

обязанностями ознакомлен (а): «14» апреля 2015г.

(дата, Ф.И.О., подпись)

участствующим в рассмотрении дела об административном правонарушении _____

(указать процессуальное положение, фамилию, инициалы)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные потерпевшему, его представителю: ст. 25.2, 25.3, 24.2, 24.4 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ; свидетелям: ст. 17.7, 17.9, 25.6 КоАП РФ, ст. 51 КоАП РФ; специалисту: ст. 17.7, 17.9, 25.8 КоАП РФ; эксперту: ст. 17.7, 17.9, 19.26, 25.9 КоАП РФ; переводчику: ст. 17.7, 17.9, 19.26, 25.9 КоАП РФ (нужное подчеркнуть) С правами и обязанностями ознакомлен (а):

(дата, подпись)	(ФИО)	(дата, подпись)	(ФИО)
Материалами установлено, что юридическое лицо: <u>Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция единого заказчика района Выхино»</u> 30 марта 2015 г. в 13 час. 20 мин. проведено внеплановой, выездной проверки в помещениях жилого дома по адресу: г. Москва, Рязанский район, д. 64, корп. 2, юридическое лицо ООО «ДЕЗ района Выхино» нарушило требования безопасности, а именно:			

- ограждающие конструкции лифтовой шахты не соответствуют требованиям, предъявляемым к перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа (СНиП 21-01-97*, п. 7.22);
- двери выходов на кровлю и на технический этаж (чердак) не соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным дверям 2-го типа (выполнены с пределом огнестойкости менее EI 30) (СНиП 21-01-97*, п. 7.22);
- в остеклении дверей армированное стекло заменено обычным (Правила противопожарного режима в РФ, п. 48 А);
- Транзитные воздухопроводы системы дымоудаления после пересечения перекрытия (противопожарной преграды) обслуживаемого участка до вентиляционного оборудования выполнены с пределом огнестойкости менее EI 30 (СНиП 21-01-97*, п. 7.22);
- Не организована проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) транзитных воздухопроводов дымоудаления после пересечения перекрытия (противопожарной преграды) обслуживаемого участка до вентиляционного оборудования (Правила противопожарного режима в РФ, п. 21);
- технический этаж здания (чердак) не разделен противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки площадью более 500 м². (СП 54.13330.2011, п. 7.1.10);
- устройство шахты удаления продуктов горения над покрытием здания на высоте менее 2 м от кровли не соответствует требованиям (СНиП 41-01-2003, п. 8.10);
- двери вентиляционных камер (притока воздуха и удаления продуктов горения) находятся в открытом состоянии (Правила противопожарного режима в РФ, п. 48 А).

т.е. совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 23.34, 29.9, п. 1 ч. 1 ст. 29.10, ч.1, ст. 29.11 КоАП РФ, и принимая во внимание

Ст. 4.2 ч. 1 п. 1 КоАП РФ-раскаяние лица совершившего административное правонарушение, а также указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать виновным: юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция единого заказчика района Выхино» и привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, в соответствии с протоколом об административном правонарушении № 1/287 от 01.04.2015г. за нарушение требований пожарной безопасности и назначить наказание в виде:

предупреждения


(указывается вид взыскания: предупреждение или размер штрафа)

2. Объявить заинтересованным лицам, что они имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии: в Арбитражном суде г. Москвы, ул. Большая Тульская, д.17; в ОНД Управления по ЮВАО Главного управления по г. Москве, по адресу: 109651, г. Москва, ул. Люблинская, д. 94, тел. 8 (495) 348-02-94.
3. Разъяснить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его законному представителю, защитнику, а также потерпевшему, что в соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ постановление о назначении административного наказания вступает в законную силу по истечении срока, установленного для обжалования, если постановление не было обжаловано или опротестовано, с «24» апреля 2015г.
4. Разъяснить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его законному представителю, защитнику, что в соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ постановление о назначении административного наказания вступает в законную силу по истечении срока, установленного для обжалования, если постановление не было обжаловано или опротестовано, с «24» апреля 2015г.

25.3. административный штраф должен быть уплачен не позднее 60-ти дней со дня вступления
 51 КоАП РФ постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо по истечении
 срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ, до «24» июня 2015г.
 неуплате добровольно административный штраф будет взыскан принудительно, в
 (ФИО) предусмотренном действующим законодательством.
 (наименование) УФК по г. Москве (для Главного управления МЧС России по
 ин. Москва) отделение 1 Москва г. Москва 705, л/с 04731784320. БИК 044583001, ИНН
 за, Рязанский КПП 7710401001, код ОКТМО 45383000, ОКПО 08929557, ОКОГУ 13130, ОКФС 12,
 бова- 31, Р/счет № 40101810800000010041, Код БК 177 1 16 27000 01 6000 140. Денежные
 (штрафы) за нарушения законодательства РФ о пожарной безопасности.
 предать, что за неуплату административного штрафа в установленные сроки, в
 Вас будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный
 25 КоАП РФ.
 предъявления постановления об административном правонарушении к исполнению в
 в РФ 1 лет со дня его вступления в законную силу ч. 1 ст. 31.9 КоАП РФ.
 в отношении по делу об административном правонарушении, из общей суммы направленной на,
 4 менее

(общая сумма расходов прописью)
 Воздух
 тка до
 (перечень выплат свидетелям, понятым, специалистам, экспертам или переводчикам;
 расходы на хранение, перевозку (пересылку) или исследование вещественных доказательств)
 на отсрочку
 (федерального или местного) бюджета.
 1 от изъятых (арестованных) вещам и документам:
 (перечень изъятых документов, находящихся в деле)
 В отсрочку
 вещественными доказательствами,
 (принятое решение: оставление в деле
 4 КоАП
 в течение всего срока хранения данного дела или передача заинтересованным лицам)
), ч.1.
 (перечень изъятых вещей, приобретенных к делу)
 возвращение законному владельцу или передача в собственность государства)
 4.3 КоАП
 (дата, подпись переводчика) (ФИО)

государственный инспектор по пожарному надзору
 «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский», «Выхино-
 «Некрасовка» ЮВАО г. Москвы — начальник 1
 в 1 отдела надзорной деятельности Управления по
 2015г. Осокин В.С.
 Главного управления МЧС России по г. Москве



постановления получил:
 2015г.

ишее постановление (дата, Ф.И.О., подпись законного представителя юридического лица)
 м суде постановления направлена 15.04.2015 10944465032248
 авления (дата, № почтового отделения и № заказного письма)
 8-02-91 исполнение постановления: постановление № 1/287 от 14» апреля 2015г.
 об адм. 08.06.2015

пешем (№ финансового документа)
 градивного Телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве: 8(495) 637-22-22
 зания. отправлено 08.06.2015

об адм. 08 06 15
 и со ст. 08